

동성중고등학교 그린스마트미래학교 리모델링 및 증축 사업

설계공모안 기술검토의견 공고

구분	검토 기준	위반작품 접수번호 및 위반사항				
관련 법령 위반 여부	건폐율, 용적률 준수 (건폐율 35%, 용적률 120%)	- -				
	건축물의 높이 제한 준수 여부 (층수제한 7층)	- -				
	직통계단의 설치 기준 준수 여부	- -				
	대지 현황조건 준수 여부 (부지경계 임의조작 등, 잘못 작성한 경우 포함)	- -				
	기타 사항	03 그린스마트미래학교 리모델링 신재생에너지 공급 시설 미반영				
설계공모 지침서에서 요구한 사항을 과도하게 초과하거나 미달한 경우	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: center;">기준 규모</th> <th style="text-align: center;">제한범위</th> </tr> <tr> <td>- 리모델링: 12,477.05m² - 증축: 202.5m² (-3% 조정가능)</td> <td style="text-align: center;">-3% (196.43m²~202.5m²)</td> </tr> </table>	기준 규모	제한범위	- 리모델링: 12,477.05m ² - 증축: 202.5m ² (-3% 조정가능)	-3% (196.43m ² ~202.5m ²)	02 증축면적 규모제한범위 미달 (계획규모: 139.41m ²)
	기준 규모	제한범위				
	- 리모델링: 12,477.05m ² - 증축: 202.5m ² (-3% 조정가능)	-3% (196.43m ² ~202.5m ²)				
	예정공사비 범위 내 계획 여부 (예정공사비 금10,003,388,500원)	03 신재생에너지 관련 공사비 누락으로, 반영 시 예산범위 초과 예상 (현재 예정공사비: 10,003,387,000원)				
스페이스 프로그램에 대한 지침 준수 여부						
기타 사항						
설계공모 일반 규정 위반 여부	제출도서 규격 위반 여부					
	익명성 준수 여부	- -				

※ 상기 기술검토의견의 심사 반영 여부는 설계공모심사위원회의 의결을 통해 결정함.

※ 관련사항 문의기한 : 2023. 6. 13.(화) 17:00까지(문의는 접수번호로만 확인 가능)